

PANEL BOARD DISPLAY	Parametri del PANEL BOARD DISPLAY		
	Indirizzo IP ^[1]	Subnet Mask ^[1]	Default Gateway ^[1]

GATEWAY	Impostazioni di Rete			Impostazioni Bus RS485					Parametri	
	Indirizzo IP ^[1]	Subnet Mask ^[1]	Default Gateway ^[1]	Modalità ^[1]	Parità ^[1]	Bit di stop ^[1]	Velocità ^[1]	Timeout RS485 ^[1]	Nome ^[1]	Descrizione / Posizione

DISPOSITIVO	Parametri del DISPOSITIVO					
No.	Modello ^[1]	Indirizzo Modbus ^[1] (Indirizzo Modbus-Posizione ^[2])	Nome ^[1]	Alimentazione ^[3]	Rapporto di Trasf. dei TA (es. .../5A o .../1A)	Carico
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Nota: 8 dispositivi per ciascun Gateway (massimo).

Detalles para Dispositivos con salida impulsos		
Modello ^[1]	Indirizzo Modbus ^[1]	Posizione ^[2]
Modello del Contatore	Indirizzo Modbus del Concentratore (Art. F4CON)	Corrisponde con il numero di ingresso del Concentratore (Art. F4CON) al quale è collegato il Dispositivo

Dettagli per Dispositivi di Protezione	
Alimentazione ^[3]	
Per garantire una corretta misurazione delle grandezze elettriche, è necessario indicare il senso di alimentazione dei dispositivi di protezione:	
- alimentazione dall'alto → "a monte"	
- alimentazione dal basso → "a valle"	

LEGENDA

^[1]Parametri obbligatori

^[2]Parametro obbligatorio solo per Contatori con Uscita Impulsi

^[3]Parametro obbligatorio solo per Dispositivi di Protezione (MEGATIKER, MEGABREAK)

NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente